

IR.271.3.19.2023

Warka, dnia 27.10.2023r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Budowa budynków komunalnych w Warce”.

W dniu 27.10.2023r. od jednego Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: „Budowa budynków komunalnych w Warce”.

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniem, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, przedstawia jego treść poniżej oraz udziela odpowiedzi.

Pytanie od Wykonawcy:

W opisie elektrycznym jest wzmianka o światłowodzie, natomiast na rysunkach nie ma zaznaczonego. Proszę o informację czy należy wykonać przyłącze światłowodowe, jeśli tak proszę o zaznaczenie i podanie ilości kabla.

Odpowiedź Zamawiającego:

W niniejszym postępowaniu przyłącze światłowodowe nie jest przewidziane do wykonania. Zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym – instalacje elektryczne pkt. 4.3.8 przewiduje się wykonanie w każdym budynku niepalnego, bezhalogenowego orurowania do punktów GPD i tablic piętrowych TP do tablic TT.