

IPZ.271.12.2021

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę drogi gminnej w Poborczu.

1. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym proszę o doprecyzowanie wymagań dla wiat przystankowych.

Ad.1.

Dane techniczne:

- dach kryty poliwęglanem komorowym przyciemnianym 6 mm,
- wiata wykonana z profili stalowych prostokątnych zamkniętych,
- wiata malowana elektrostatycznie – natryskowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- wiata w całości szklona szkłem hartowanym 6 mm,
- siedzisko – ławka drewniana na całej długości wiaty,
- szerokość boku wiaty – 1,5 m,
- długość wiaty – 4 m,
- przednia zabudowa na długości 2 m.