

Wierzbinek, dnia 20.07.2022 r.

Wójt Gminy Wierzbinek

OŚiZP.271.11.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **ogłoszenie nr 2022/BZP 00243684/01 z dnia 2022-07-07** w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp na **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbinek" (OŚiZP.271.11.2022)**

Wyjaśnienie nr 1 SWZ

Wójt Gminy Wierzbinek, działając zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbinek"**

Pytanie nr 1:

Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy ścieralnej na jezdni i zjazdach na drogach Chlebowo – Kazubek, Zielonka – Synogać, Ciepłowo. Zgodnie z przedmiarami należy wykonać warstwę ścieralną gr. 4 cm, zaś zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi 5 cm.

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę ścieralną gr. 4 cm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przedmiarami robót na większość dróg należy wykonać pobocza gruntowe?

Odpowiedź:

TAK. Na większości dróg należy wykonać pobocza gruntowe.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający ma jakieś wymagania co do np. procentowej ilości robót, jakie Wykonawca miałby wykonać w 2022 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ dr Paweł Szczepankiewicz