

Nowy Sącz, dnia 20 października 2020r.

PZD - ZP. 4411.U.134 a.2020.BS

## Urząd Gminy Nawojowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w odpowiedzi na wniosek znak L.Dz.337/10/2020/4M z dnia 9 października 2020r. Pana Janusza Białeckiego, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Nawojowa, uzgadnia lokalizację napowietrznej i kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Wielka:

- odcinek linii napowietrznej wraz ze słupami oświetleniowymi w prawostronnym pasie zieleni poza rowem w km od 6+387 do 6+660,
- przekroczenie poprzeczne drogi linią napowietrzną w km 6+660,
- odcinek linii napowietrznej wraz ze słupami oświetleniowymi w lewostronnym pasie zieleni w km od 6+660 do 6+785,
- odcinek linii kablowej ziemnej w lewostronnym pasie zieleni w km od 6+785 do 6+820,
- odcinek linii napowietrznej wraz ze słupami oświetleniowymi w lewostronnym pasie zieleni w km od 6+820 do 6+951,

zgodnie z dołączonymi do wniosku mapami do celów projektowych z naniesionym przebiegiem projektowanej linii oświetleniowej, przy zachowaniu warunków:

1. Linię energetyczną kablową w granicach pasa drogowego należy zlokalizować w rurach ochronnych.
2. Przekroczenie poprzeczne drogi linią napowietrzną należy przewidzieć z zachowaniem skrajni pionowej.
3. Głębokość posadowienia linii kablowej pod niweletą pasa zieleni winna wynosić min. 1,0m.

### Pouczenie:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego linii oświetlenia ulicznego,.
- wystąpienia do tut. zarządu o zawarcie umowy użyczenia gruntów, na cel związany z umieszczeniem linii oświetleniowej w pasie drogowym.

Niniejszym uzgodnieniem, zarządca drogi wyraża zgodę na dysponowanie częścią działek drogowych, na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy.

### Otrzymują:

1. Adresat.

### Do wiadomości:

2. Firma Projektowo-Wykonawcza  
4MAT  
44-330 Jastrzębie Zdrój  
ul. Kasztanowa 60.
3. A/a

**DYREKTOR**  
**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
w Nowym Sączu  
*mgr inż. Adam Czerwiński*