OZNACZENIA

- istn. instalacja
- proj. przewody - stal
- P1 projektowany pion p.poż.
- DN32 średnica przewodów
- hydrant p.poż HP25 - wąż 30m (zasięg - 33m)

hydrant 25



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.			SKALA:
RZUT PARTERU inst. hydrantowa			**1:100**
OBIEKT:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WARUNKÓW PRZECIW POŻAROWYCH W ZAKRESIE ELIMINACJI ELEMENTÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA		
LOKALIZACJA:	Starogard Gdański, działka nr 334, 338, 339, obręb 13		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Łukasz Pruszak	POM/0163/POOS/06	
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. Adam Szymborski	POM/0239/POOS/11	
BRANŻA: SANITARNA	FAZA: PROJ. BUDOWLANY	DATA: październik 2020	NR RYSUNKU **S2**