


- Legenda:
- Centrala oddymiania RZN 4503-T prod. D+H
 - Czujka optyczno-termiczna OH740 prod. Siemens
 - Centrala systemu pożarowego FC721-ZA prod. Siemens
 - Ręczy ostrzegacz pożarowy FDME221 (wymaga obudowy FDMH291) prod. Siemens
 - Sygnalizator optyczno-akustyczny
 - Trasa przewodów YnTKSYekw 1x2x1
 - Trasa przewodów HDGs 2x1,5
 - Trasa przewodów HTKSH 4x2x1



Firma Wielobranżowa SG Sakowicz Tarakan spółka jawna		ul. Okrężna 13a, 83-200 Starogard Gd. e-mail grzegorz.tarakan@wp.pl tel. 783-978-504
TEMAT Dostosowanie budynku przedszkola do warunków przeciwpożarowych w zakresie eliminacji elementów zagrożenia życia	E4	
LOKALIZACJA Starogard Gdański, działka nr 334, 338, 339, obręb 13		
NAZWA RYS. Schemat blokowy SSP	DATA PAŹDZIERNIK 2020	
Projektował mgr inż. Krzysztof Tarakan		
uprawnienia nr: POM.0179/PWOE/14 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		
Sprawdził mgr inż. Bartosz Tarakan		
uprawnienia nr: POM/16.02/15/15 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		