



RO.271.9.2022

Zblewo, 08.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098996/01 z dnia 2022-03-25)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie 1:

W związku z udzielonymi w dniu dzisiejszy odpowiedziami prosimy o pełną odpowiedź na pytanie:

"W dokumentacji projektowej pojawia się zapis o **szkle piankowym/komórkowych**. Ponieważ jest to materiał drogi i mało dostępny, prosimy o określenie zamiennego rozwiązania dla każdej z przegród: P1, D2, D2*, D2**, SF, S1, S1*, S1**, S2, S2*, S2**."

Jeśli odpowiedź Zamawiającego należy rozumieć w ten sposób, że tylko na elewacji można zamienić szkło piankowe/komórkowe na styropian, a pozostałe przegrody mają zostać bez zmian, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, aby wszyscy wykonawcy wycenili to samo rozwiązanie, ponieważ szkło piankowe/komórkowe to koszt min. **3000 zł/m³** i w sposób znaczący podwyższa cenę całej oferty.

Odpowiedź:

Ad. 1. Dopuszcza się zmianę szkła piankowego tylko na elewacjach które nie mają wymagań ppoż. – zgodnie z opisem technicznym.

Z poważaniem

Z p. WÓJ
SEKRETAJ

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT