



# Gmina Dydnia

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

RIIiPP.271.44.2021.MG/ZAP1

Dydnia, dnia 07.12.2021 r.

**- do zainteresowanych Wykonawców –**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 00293589/01 z dnia 01-12-2021 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego pn. **„Poprawa dostępności w Szkole Podstawowej w Dydni i Szkole Podstawowej w Niebocku w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – oznaczenie postępowania RIIiPP.271.44.2021.MG**

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) – dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

## **TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI**

### **Pytanie nr 1:**

Dot. część II zamówienia "Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Niebocku" zwracam się z zapytaniem: Jakie minimalne parametry użytkowe powinna spełniać wykładzina podłogowa uwzględniona w przetargu?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Parametry użytkowe wykładziny na korytarze to:

klasa użytkowa 33/34

grubość warstwy użytkowej 2 mm

wgniecenie resztkowe max 0,2 mm

antypoślizgowość R9

reakcja na ogień **Bfl-s1**

ścieralność T

zwartość spoiwa Typ 1

**Wójt Gminy Dydnia  
Alicja Pocaluń**

