

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej p.z.p.

Modernizacja Dworku Zacisze w Miechowie

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów technicznych gontu z tolerancją od-do tj. długość, grubość, szerokość.

Odpowiedź na pytanie 1:

Są to wielkości zróżnicowane, a jest to uzasadnione miejscem jego zastosowania (pokrycie dachowe, uwypuklenia, lukarnę, daszki na murkach ogrodzeniowych). W związku na zróżnicowane parametry gontu zalecana jest wizja w terenie, celem dokonania właściwego doboru materiału.

Pytanie 2:

Proszę o podanie słoistości gontu celem określenia jakości gontu łupanego tzn. jakie powinny być przyrosty pomiędzy słojami rocznymi np. 4mm, 6mm lub więcej.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuści słoistość materiału użytego na gonty do 6mm.

Pytanie 3:

Proszę o podanie zawartości części bielastej w gontach, czy gonty posiadać biel czy nie.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie dopuszcza gontów z bielą. Gont ma być sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a przede wszystkim musi uzyskać akceptację w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie (Wykonawca winien jest przedstawić próbkę gontu do akceptacji w WUOZ w Krakowie za pośrednictwem Zamawiającego). Drewno użyte do gontów musi być dobrej jakości. Gont nie może mieć wad t.j. m.in. bieli czy sęków.

Pytanie 4:

Czy dla Zamawiającego ma znaczenie ilość rzędów gontu na dachu?

Odpowiedź na pytanie 4:

Dla Zamawiającego ma znaczenie ilość rzędów gontu na dachu. Gont będzie kładziony na istniejącym deskowaniu. W związku z tym ilość rzędów gontu należy odwzorować do stanu istniejącego.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza gont modrzewiowy łupany dranica 3 warstwowy?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie dopuszcza gontu modrzewiowego łupanego dranica 3 warstwowego.

Pytanie 6:

Z jakiej stali należy użyć gwoździ do mocowania gontu modrzewiowego?

Odpowiedź na pytanie 6:

Gwoździe do mocowania gontów powinny być wykonane z metalu o dużej odporności na utlenianie.

Pytanie 7:

Czy gwoździe powinny być widoczne, czy też zakryte następną warstwą.

Odpowiedź na pytanie 7:

Gwoździe nie powinny być widoczne.

Pytanie 8:

Z dokumentacji projektowej wynika, iż Zamawiający nie dopuszcza gontów z zastosowaniem jednostkowego stosowania, czy po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający zastosowanie takich gontów dopuści jednostkowo?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający nie dopuści gontów z zastosowaniem jednostkowego stosowania.

Pytanie 9:

Czy na gonty trzeba posiadać aprobatę lub krajową ocenę techniczną zgodnie z wymogami wprowadzania do obrotu i stosowania materiału budowlanego jakim jest gont drewniany?

Odpowiedź na pytanie 9:

Na gont należy przedstawić deklarację zgodności producenta gontu. Zgodne z normą DIN 68119.

Pytanie 10:

Gonty regionalne łupane powinny być obrobione ośnikiem ręcznie, w przypadku użycia strugarki mechanicznej lub innego urządzenia mechanicznego **nie są już gontami regionalnymi**, czy takie gonty łupane obrobione mechanicznie Zamawiający dopuści do zastosowania?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie dopuści do zastosowania gontu łupanego obrobionego mechanicznie.

Pytanie 11:

Z jakimi dokumentami dopuszczającymi do obrotu i stosowania zostanie zatwierdzony gont modrzewiowy łupany do zastosowania na obiekcie?

Odpowiedź na pytanie 11:

Na podstawie deklaracji zgodności producenta gontu. Zgodne z normą DIN 68119.

Pytanie 12:

Na podstawie jakich dokumentów Zamawiający będzie sprawdzać poziom i jakość gontów?

Odpowiedź na pytanie 12:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie dokona zatwierdzenia gontu. Na gont należy przedstawić deklarację zgodności producenta gontu. Zgodne z normą DIN 68119.

Pytanie 13:

Gonty z modrzewia łupane, a w szczególności z małym przyrostem rocznym nie chłoną preparatów chemicznych tak jak sosna czy świerk. W jaki sposób będą sprawdzane gonty pod względem aplikacji preparatu w drewno.

Odpowiedź na pytanie 13:

Drewno m.in. modrzewiowe jest narażone na ataki grzybów, pleśni, a także szkodników. Gont drewniany poddawany jest także zmiennym warunkom atmosferycznym. W związku z tym konieczne jest zaimpregnować go środkiem, który zwiększy odporność biologiczną drewna, a jednocześnie nie zwiększy jego palności. Należy więc wykonać impregnację ciśnieniową z zastosowaniem środków zwiększających odporność przeciwgrzybiczą, przeciwwilgociową i ogniochronną. Przed przystąpieniem do impregnacji należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru na zastosowanie środków impregnujących.

Pytanie 14:

Zastosowanie preparatów chemicznych nie przeznaczonych do modrzewia może doprowadzić do szybszej degradacji gontu, czy Zamawiający dopuszcza niestosowanie preparatów chemicznych.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający nie dopuszcza niestosowania preparatów chemicznych.

Pytanie 15:

W zamówieniu pojawiają się wytyczne konserwatora i wytyczne w załączniku nr 7 co do impregnacji gontu. Do jakich zaleceń należy się zastosować?

Odpowiedź na pytanie 15:

Należy zastosować całość dokumentacji projektowej w tym wytyczne konserwatora. Zalecenia konserwatora dotyczą konserwacji drewna (Zamówienie nie dotyczy jedynie wymiany gontu). Program Prac Konserwatorskich zakłada również m.in. zabezpieczenie elewacji zewnętrznej z drewna oraz uzupełnienie szczelin pomiędzy drewnianymi elementami elewacji zewnętrznej.

Informacje Ogólne:

Ostateczne ustalenia zostaną uzgodnione komisyjnie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie (obiekt wpisany do rejestru zabytków). Zgodnie z zaleceniami określonymi w wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie pozwoleniu nr ZR-I.5142.9.2021.MFO z dnia 20.01.2021r. próbkę gontu łupanego, modrzewiowego należy przedstawić poprzez Zamawiającego do akceptacji Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty.

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę : <https://platformazakupowa.pl/miechow> ID: **472181** do dnia **08.07.2021 r. do godziny 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.07.2021 r. o godzinie 10:15**

(Zastrzeżenie: w przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii).

BUMISTRZ
mgr Dariusz Marczewski



Saedyfa