



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 zł

Świnoujście, 27.04.2020r.

Znak sprawy: 14 /2020/KSz

EA/PW/NI/589/2020/KSz

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w trybie negocjacji z ogłoszeniem dla zadania pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej, przesyłu wody surowej oraz układu uzdatniania wraz z odsalaniem i infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład „Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj” - (etap pierwszy – wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)

Zamawiający informuje, że w dniu 27.04.2020r. od jednego z Wykonawców wpłynęło pytanie o następującej treści:

W ogłoszeniu o zamówienie sektorowe, w pkt. VII.2.2 a i b Zamawiający przedstawił warunki jakie musi spełnić Wykonawca :

- a) W ciągu ostatnich 10 lat zrealizował zadanie obejmujące zaprojektowanie co najmniej 1 stacji uzdatniającej wodę powierzchniową do celów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 150,0 m³/h (...).
- b) W ciągu ostatnich 10 lat zrealizowała zadanie obejmujące budowę co najmniej 1 stacji uzdatniającej wodę powierzchniową do celów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 150,0 m³/h (...).

Czy Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi referencję na zaprojektuj i wybuduj stacji uzdatniania wody powierzchniowej do celów przemysłowych o wydajności 150 m³/h? Woda do celów przemysłowych wymagała dużo lepszych wyników, niż zakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt. VII.2.2) a i b wymagał, aby Wykonawca;

a) w ciągu ostatnich 10 lat zrealizował zadanie obejmujące zaprojektowanie co najmniej 1 stacji uzdatniającej wodę powierzchniową do celów komunalnych o wydajności nie



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kollątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 zł

mniejszej niż 150,0 m³/h lub **do celów przemysłowych wodę powierzchniową o wydajności nie mniejszej niż 200,0 m³/h (...)**

oraz

b) w ciągu ostatnich 10 lat zrealizował zadanie obejmujące budowę co najmniej 1 stacji uzdatniającej wodę powierzchniową do celów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 150,0 m³/h lub do celów przemysłowych wodę powierzchniową o wydajności nie mniejszej niż 200,0 m³/h (...)

Zamawiający informuje, że podtrzymuje warunki udziału i nie uzna warunku za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody powierzchniowej do celów przemysłowych o wydajności 150 m³/h.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
21/17
mgr inż. Małgorzata Bogdał