





ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ III PIĘTRA-PODDASZA		
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI
301	KORYTARZ	GRES
302	GABINET TERAPEUTYCZNY	WYKŁADZINA PCV
303	KORYTARZ	GRES
304	MAGAZYN	GRES
305	ŚWIETLICA	PARKIET
306	KŁATKA SCHODOWA	GRES
307	SZATNIA	GRES
308	WC DZIEWCZĄT	TERAKOTA
309	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	GRES
310	KORYTARZ	GRES
RAZEM		173,40


LEGENDA


- 


"TND-D" - Terminal Node z wezwaniem Lekarza i LCD
montaż pH (puszka typu: EC3500S 160x130x70) lub nrl.
KOD 3211100
- 

"NL" - Lampka NODE 4 kolory + buzzer
montaż pH (puszka 160) lub nrl.
KOD 1111110
- 

"CR-B" - Przywólacz-odwólacz BUS,
h=1.2-1.5m. KOD: 4011000
- 





"C-B" - Przywólacz BUS,
h=0.9-1.2m. KOD: 4010000
- 

"R-B" - Kasujący/odwólacz BUS,
h=1.2-1.5m. KOD: 4021000
- 

"PC-B" - Pociągany BUS,
h=2.2m. KOD: 4050000
- 

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jednostek szerokości

Legenda okablowania:

-  BUS
-  BUS - magistrala korytarzowa: UTP-H kat.5e 24AWG
-  RBUS
-  przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x1.5mm2

PROJEKT TECHNICZNY

GASKOP
"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryna 11 w Strzyżowie

Lokalizacja: Strzyżów Dz.nr ew.: dz. nr:1158

Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Nazwa rys: Instalacja przyzywowa – piętro III

Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Grzegorz Potwora upr. nr PDK/0203/PWOE/21		
Sprawdzający:	Data	Podpis
inż. Czesław Korab upr. nrE-144/79		
Opracował:	Data	Podpis
inż. Zbigniew Przystasz		

Branża: Elektryczna Skala: 1:100 Data: 07.2022 r. Nr rys.