ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m²]
201	KORYTARZ	GRES	7,15
202	POKÓJ WYCISZEŃ	WYKŁADZINA PCV	5,70
203	SZATNIA	GRES	3,20
204	KORYTARZ	GRES	26,50
205	GABINET LOGOPEDY	WYKŁADZINA PCV	9,25
206	GABINET PEDAGOGA	WYKŁADZINA PCV	9,20
207	ŚLUZA IZOLATKI	WYKŁADZINA PCV	2,25
208	IZOLATKA	WYKŁADZINA PCV	11,35
209	ŁAZIENKA IZOLATKI	TERAKOTA	4,25
210	HYDOTERAPIA	TERAKOTA	17,30
211	KLATKA SCHODOWA	GRES	8,70
212	SALA DZIECI GŁEBOKO NIEPEŁNOSPRAW.	WYKŁADZINA PCV	20,45
213	GABINET PSYCHOLOGA	WYKŁADZINA PCV	12,10
214	WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TERAKOTA	5,70
215	WC CHŁOPCÓW	TERAKOTA	10,40
216	KORYTARZ	GRES	12,15
217	ŁAZIENKA DZIEWCZĄT	TERAKOTA	11,75
218	WC DZIEWCZĄT	TERAKOTA	13,50
		RAZEM	190,90

Objaśnienia – System Oddymiania	
	Centrala systemu oddymiania D+H Serii RZN 44xx
	Ręczny przycisk oddymiania D+H RT45
	Ręczny przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania D+H RT45-LT
	Ręczny przycisk przewietrzania LT
	Optyczna czujka dymu Protec 3000Plus/OP SET
	Napęd drzwiowy D+H DDS 54/500
	Napęd zębatkowy D+H KA34/xxx
	Napęd zębatkowy D+H CDC200/xxx
	Moduł przekaźników bezpotencjałowych D+H TR43-K
	Moduł zamykania/otwierania sekwencyjnego D+H FS41
	2x Napęd drzwiowy DDS + Moduł FS41 do otwierania drzwi dwuskrzydłowych
	2x Napęd drzwiowy DDS + Moduł FS41 + Moduł TR43-K w układzie owtwierania drzwi dwuskrzydłowych z odryglowaniem kontroli dostępu

PROJEKT TECHNICZNY			
GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448			
Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzyżowie na terenie działki nr ewid.: 1158 położonej przy ul. Józefa Patryna 11			
Lokalizacja: Strzyżów	Dz.nr ew.: dz. nr: 1158		
Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			
Nazwa rys: Instalacja oddymiania – piętro II			
Projektant:		Data	Podpis
mgr inż. Grzegorz Potwora upr. nr PDK/0203/PWOE/21			
Sprawdzający:		Data	Podpis
inż. Czesław Korab upr. nrE-144/79			
Opracował:		Data	Podpis
inż. Zbigniew Przystasz			
Branża: Elektryczna	Skala: 1:100	Data: 07.2022 r.	Nr rys.