

INSTALACJA ODWODNIENIA FUNDAMENTÓW WRAZ Z ODPROWADZENIEM WODY DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA V=10m³ W BUDYNKU MIESZKALNYM W MYŚLINIEWIE
 NALEŻĄCYM DO ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLEJ GÓRZE

Materiał/urządzenie (grupa)	Kryteria równoważności	Uwagi
Instalacja wod-kan		
Zbiornik wody deszczowej	Pojemność, wymiary, materiał wykonania	
Pompa zatapialna do wody	Wydajność, wysokość podnoszenia, wyposażenie w czujnik ciśnienia do automatycznej pracy oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem.	
Emulsja bitumiczna ABIZOL ST	Zastosowanie do kontaktu z płytami styropianowymi	
Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej	Rurociągi i kształtki PCV klasy SN8. Zalecana ścianka LITA, dopuszczalny jest rdzeń spieniony.	

mgr inż. Jacek Ibron
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami bez ograniczeń
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod-kan,
 ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
 DOS/0191 PWBS 19