

Wągrowiec, dnia 04.03.2024 r.

L.dz./ 1348 /2024

MIA architekci Sp. z o.o.

ul. Solna 4A/79

25-006 Kielce

Dotyczy sprawy: zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków i odbioru wód deszczowych dla działek nr ewid. 3416/4, 3417, 3418, 3428/5 w Wągrowcu.

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu informuję, że Spółka posiada zasoby wodne i możliwość przyjęcia ścieków bytowych w ilości 8 m³/d z terenu planowanego (modernizowanego) targowiska miejskiego położonego na terenie działek ewidencyjnych 3416/4, 3417, 3418, 3428/5 przy ulicy Gnieźnińskiej w Wągrowcu.

Jednocześnie informuję, że w obrębie działek nr ewid. 3416/4, 3417, 3418, 3428/5 istnieje sieć kanalizacji deszczowej administrowana przez tutejszą Spółkę. Wg aktualnego pozwolenia wodnoprawnego ilość odprowadzanych dodatkowych wód opadowych nie powinna przekroczyć 62 l/s.

Warunkiem podłączenia terenu targowiska do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej jest zaproponowanie na etapie złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci rozwiązania mającego na celu zmniejszenie ilości wód deszczowych odprowadzanych bezpośrednio do sieci (wg złożonego wniosku, tj. 220 l/s.), np. poprzez:

- rozpatrzenie rozszczelnienia powierzchni utwardzonych (tam gdzie to jest funkcjonalnie możliwe) poprzez zastosowanie powierzchni półprzepuszczalnych lub zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych poprzez odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych do niecek (niewielkie zagłębienia terenu) i ewentualnie nadmiaru tych wód do kanalizacji deszczowej.
- zastosowanie retencji w np. dodatkowych zbiornikach podziemnych lub jej magazynowania i późniejsze jej wykorzystanie np. do podlewania.

Odprowadzanie wód deszczowych w ilości większej niż określona w aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym będzie skutkować zmianą parametrów tej decyzji i potrzebą zmiany separatora (koszty po stronie Inwestora).

Otrzymuje:

1. Adresat;
2. Dział Obsługi Klienta
3. aa.

PREZES
mgr inż. Krzysztof Garnet