



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

99 700 200,00 zł

Świnoujście, 23.05.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0629/179/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Podłączenie studni W4, W6, W7, W8 do istniejącej sieci wody surowej na ujęciu SUW Wydrzany w Świnoujściu**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie dokładnego typu rur osłonowych (średnica, odporność na ściskanie) wymaganych do ułożenia kabla sterowniczego XzTKMXpw 30x2x0,8. W załączonej dokumentacji występują rozbieżności dot. ww. rur w projekcie i SIWZ.

Odpowiedź:

Przy realizacji robót należy zastosować rurę osłonową o typie podanym w dokumentacji (druga strona opisu technicznego), tzn.- HDPE Ø110/25mm.

Pytanie nr 2

W dokumentacji zaprojektowano kabel sterujący XzTKMXpw 30x2x0,8. Żaden z producentów w Polsce (Telefonika, Madex, Bitner) nie produkuje w chwili obecnej kabli w tej konfiguracji żył. Produkowany jest kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 . Proszę o informację czy istnieje możliwość zastosowania ww. kabla XzTKMXpw 15x4x0,8.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kabla sterowniczego XzTKMXpw 15x4x0,8 w miejsce zaprojektowanego - XzTKMXpw 30x2x0,8.

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

mgr inż. Radosław Wrzeszcz