

WZP.272.48.2023.III

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.48.2023.III**

dotyczy postępowania p.n.: **Dostosowanie/modernizacja budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile na potrzeby projektu pn. „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – dodatkowe prace adaptacyjne część 2**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1:

Według zestawienia stolarki drzwiowej 3 szt. drzwi D1 należy wyposażyć w tuleje lub kratkę nawiewną lub podcięcie wentylacyjne u dołu skrzydła o przekroju netto min. 0,022m².

Czy zamiast otworów nawiewnych w drzwiach D1 do pomieszczeń 2.05, 2.08 i 2.09 można zastosować nawiewniki okienne higrosterowalne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. W ramach zamówienia w pomieszczeniach 2.05, 2.08, 2.09 należy zamontować 3 szt. drzwi bez otworów nawiewnych oraz nawiewniki okienne higrosterowane, po jednym na każde z pomieszczeń, o następujących parametrach minimalnych:

- automatyczny higrosterowany, bezobsługowy regulator nawiewu,
- możliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przepływu,
- wydajność powietrza: 7-30 m³/h @ 20Pa,
- izolacyjność akustyczna = min. 32 dB,
- atest higieniczny PZH.