U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=4,0kW (PROJEKTOWANA)



3/30	oświetlenie awaryjne - ewak. pom. 3, 18 i zewn. budynku
5/150	oświetlenie podstawowe pom. 3, 18
2/50	oświetlenie podstawowe pom. WC
	Rezerwa
4/40	oświetlenie awaryjne - ewak. pom. 22, 21, 19, 17
1/30	oświetlenie podstawowe pom. 20
11/220	oświetlenie podstawowe pom. 17, 19, 21, 22
2/20	oświetlenie awaryjne - ewak. pom. 1, 25
1/30	oświetlenie podstawowe pom. 2
7/140	oświetlenie podstawowe pom. 1, 24, 25
7/70	oświetlenie awaryjne - ewak. pom. 23, 26 i zewn. budynku
9/180	oświetlenie podstawowe pom. 23
1/40	oświetlenie podstawowe pom. 26
1/30	oświetlenie podstawowe pom. 23
	Rezerwa
	Rezerwa
3/750	gniazda wtyczkowe 230V - 2, 22, 24
5/1250	gniazda wtyczkowe 230V - pom. 3, 18
4/1000	gniazda wtyczkowe 230V - pom. 23, 26
	Rezerwa
	Rezerwa

Pi = 4,0 kW

Tablica TB-0

U61



- Klasa izolacji □
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 72
- Szerokość 354mm
- Wysokość 994mm
- Głębokość 120mm
- Zamykana na klucz

PROKADIA
Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 9030883269, Regon: 240662075
prokadia@prokadia.pl

OBIEKT: Przedszkole		PROJEKTOWAŁ: br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU: **Remont i przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.**			
RYSUNEK: **SCHEMAT IDEOWT TABLICY TB - 0**			
INWESTOR	Gmina Miasto Świnoujście, 72-600 ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście		
LOKALIZACJA	ul. Warszawska 13, 72-600 Świnoujście		
SKALA: 1 : 100	DATA: 1. 08. 2023	NR RYSUNKU: E-03/2	