

Piaski, dnia 19.07.2024r.

IZP.271.04.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smogorzewie i Podrzeczu dla zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Piaski**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023r., poz. 1605 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający posiada już system monitoringu (wizualizacji), który należy rozbudować o modernizowane obiekty SUW Smogorzewo oraz SUW Podrzecze ?

Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje już system wizualizacji i monitoringu oparty na pakietowej transmisji danych (GPRS). Monitoring modernizowanych obiektów należy zrealizować poprzez rozbudowę istniejącego systemu wizualizacji. Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Użytkownika (Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.) licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych, rozproszonych obiektów oraz kosztów z tym związanych

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby system monitoringu umożliwiał zdalne sterowanie urządzeniami na monitorowanych obiektach ?

Odpowiedź: Tak, system monitoringu ma umożliwiać zdalne sterowanie urządzeniami na obiektach.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Składanie ofert do dnia 02.08.2024r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 02.08.2024r., o godz. 9:30.**

Z up. Wójta Gminy Piaski

Sekretarz Gminy

/ - / Bartosz Kobus

Otrzymują:

-adresat

-a/a