

A	nowa nawierzchnia poliuretanowa - 1,8 cm
B	istniejąca nawierzchnia poliuretanowa - 1,4 cm
C	elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa - 3,5 cm
D	kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm - 5 cm
E	kruszywo kamienne łamane 31,5-63 mm - 10 cm
F	piasek lub pospółka
G	grunt rodzimy

Remont głęboki obejmujący wymianę warstw B i C

