

Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

(wnioskodawca)

Warunki techniczne

Przebudowy odcinka sieci wodociągowej i budowy przyłącza kanalizacyjnego

dot. zadania „Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią, budynku szatniowego wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji wodociągowej i elektrycznej, przyłącza kanalizacyjnego i przebudową sieci wodociągowej”.

W związku z wnioskiem opracowania warunków technicznych przebudowy odcinka sieci wodociągowej w Gorzyce, na działkach nr ewid.: 2465, 2459/6 złożonego dnia 07.12.2022, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach informuje, że należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI:

1. Odcinek zaprojektowanego wodociągu należy wykonać z rur co najmniej PEHD SDR17 DN160 oraz DN110. Rurociąg DN160 włączając obustronnie na działce nr 2465 do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN160 poprzez trójnik PE DN160 oraz na działce nr 2459/6 do istniejącej sieci wodociągowej DN90 stal, w miejscach włączenia projektowanego odcinka dokonać zabudowy trzech zasuw DN150 oraz zasuw DN100. Na projektowanym odcinku w miejscu odejścia sieci na hydrant dokonać zabudowy zasuw DN100. Dokonać włączenia dwóch istniejących przyłączy DN65 stal poprzez trójniki PE DN160/63, w miejscu łączenia zastosować zasuw odcinające DN50.
2. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej dokonać zabudowy dwóch hydrantów nadziemnych DN80 z podwójnym zamknięciem wraz z zasuwą odcinającą.
3. Łączenie rur PE metodą elektrooporowego lub doczołowego zgrzewania rur.
4. Zastosować złącza do rur PVC, stal z zabezpieczeniem przeciw wysunięciu, obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym, skrzynki uliczne z żeliwa lub z HDPE, płytki i słupki betonowe znacznikowe z tabliczkami orientacyjnymi dla zasuw. W miejscach kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, jezdnią, chodnikiem oraz z ciągami pieszo-rowerowymi zastosować rury osłonowe z PVC lub PE.
5. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, celem umożliwienia odprowadzania ścieków, możliwe jest poprzez wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC, klasa S, SDR 34 \varnothing 160 mm, wpiętego do istniejącej sieci kanalizacyjnej \varnothing 200 mm -miejsce włączenia studnia zlokalizowana na działce nr 2465. W miejscu zmiany kierunku przebiegu przyłącza kanalizacyjnego zamontować studzienkę rewizyjną.
6. Termin realizacji prac należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. Wykonane prace należy zgłosić do odbioru służbom eksploatacyjnym przed ich zasypaniem.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości kolizji między sytuowanymi na danym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty Tarnobrzeskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
2. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania.

Data wydania 8.12.2022 msh

Otrzymałem

Zielinski

Wydający

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Janusz Barabas MB