profil wodociągu

podziałka: rys. wymiarowany



Rzędna istniejącego terenu	145,14	145,14	144,60	144,60	144,65	144,55	144,60
Rzędna dna projekt. rurociągu	143,54	143,54	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
Długośc odcinka	5,50	26,50	11,00	21,00	33,00	5,50	3,00
Proj. spadek rurociągu/ odległ.		0,00 %			0,00%		0,00 ‰
Proj. średnica nom./materiał		PEHD 160/14,6mm			PEHD 160/14,6mm	PEHD 160/14,7mm	
Hektometr i odległość							

0,00 5,50mb 32,00mb 43,00mb 64,00mb 97,00mb 102,50mb 105,50mb

profil hydrantu ppoż. Hp4

podziałka: rys. wymiarowy

Rzędna istniejącego terenu	144,55
Rzędna dna projekt. rurociągu	143,00
Długośc odcinka	0,9mb
Projekt. spadek kanału / odległośc	1%/0,9m
Projekt. średnica nom. / materiał	PEHD 90/8,2
Hektometr / odległości	0,9 / 0,9m

UWAGA:
1. rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm
2. trasę wodociągu oznakować taśmą z wkładka metalizowaną
3. sieć wykonać z rur PEHD śr. 160mm

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z HYDRANTAMI				rys.nr.
Inwestor: GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75 39- 432 Gorzyce		upr. bud	podpis	data 08.2012r
	Projektował: Kazimierz Jaworski	upr. bud 12/Tg/77	podpis	data 03.2023r.
Lokalizacja: dz. nr 2459/6, 2465 Gorzyce	Sprawdzający: inż.Marian Racławski	upr. bud. 105/Tg/76	podpis	data 03.2023r.