

Bełchatów, dnia 04.04.2024 r.

WI.272.4.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pod nazwą: Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zelowie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacji dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zelowie – Etap I - OS”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) informujemy o wpływie zapytań do postępowania jw.

**Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
28.03.2024 r.**

1. Czy instalacja odgromowa jest do demontażu, czyszczenia i w 70% do zamontowania ponownie czy jest w całości wymieniana na nową?

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 1

Instalację odgromową należy zdemontować, tak aby nie uszkodzić demontowanych elementów, następnie należy na nowym pokryciu dachowym zamontować zdemontowane elementy oraz w przypadku elementów nie nadających się do ponownego montażu zastosować nowe.

2. Czy orynnowanie i rury spustowe są w całości do wymiany na nowe? Jeśli nie to proszę podać jaką część ma zostać wykorzystana ponownie.

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 2

Tak, orynnowanie i rury spustowe należy wymienić w całości.

3. Ze względu na rozbieżność dokumentacji projektowej i załączonego przedmiaru proszę podać jaki materiał dla rynien i rur spustowych należy przyjąć do wyceny?

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 3

Rynny powinny być wykonane z blachy powlekanej.

4. Wskazany w projekcie współczynnik przenikania ciepła nie jest możliwy do spełnienia. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie alternatywnie bramy segmentowej, która pozwoli uzyskać wymaganą wartość współczynnika?

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 4

Należy wykonać montaż drzwi o parametrach cieplnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiotowy otwór spełnia rolę wyjścia ewakuacyjnego.

5. Czy inwestor przewiduje zmianę lokalizacji masztu stalowego z przyłączem elektrycznym znajdującego się na dachu budynku B?

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 5

Nie planuje się zmiany przyłącza napowietrznego. Dopuszcza się zmianę lokalizacji masztu pod warunkiem zachowania istniejących kabli oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.