

Bobrowice, dnia 13.06.2024r.

ZPR.271.5.2024

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bronkowie”.

Wyjaśnienie Nr 3 SWZ i Zmiana (3) SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz.1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

1. „Proszę o potwierdzenie, że zakres utwardzenia dróg obowiązuje teren wyznaczony istniejącymi krawężnikami? „

Odpowiedź: **Tak**

„2. Czy istniejące na terenie krawężniki wyznaczające teren utwardzony podlegają wymianie?”

Odpowiedź: **Nie.**

„3. Jakiego rodzaju materiał jest wymagany w celu utwardzenia dróg?”

Odpowiedź: **Kruszywo łamane**

„4. Proszę o wskazanie na mapie miejsca przyłącza źródła zasilania prądem.”

Istniejące złącze znajduje się na elewacji budynku stacji uzdatniania wody. W celu wykonania przyłącza projektowanej stacji należy zbudować złącze kablowo pomiarowe.

„Czy przyłącze prądu wymaga postawiania słupa energetycznego?”

Nie wymaga

„5. Proszę o podanie wydajności, mocy i wysokości podnoszenia istniejących pomp głębinowych.”

Zgodnie z operatem w studniach są następujące pompy:

GC203 która przy wydajności 12,5 m3 ma wysokość podnoszenia do 70 m

GC001 która przy wydajności 12,5 m2 ma wysokość podnoszenia do 25 m

Działając na podstawie art. 286 ust.3 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz.1605 ze zm.),
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **19**... czerwca 2024r.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia jego zapisów przy sporządzaniu oferty.

WÓJT
Wojciech Wachała
Wojciech Wachała