

Pytania i odpowiedzi nr 6

Proszę udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy zamieszczony projekt posiada pozwolenie na budowę i stosowne branżowe uzgodnienia. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie

Odpowiedź

Zamieszczony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany stanowi załącznik do decyzji pozwolenia na budowę. Wersja papierowa dokumentacji posiada uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami.

2. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej z wyszczególnieniem poszczególnych parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada rysunku zestawienia stolarki. Wymiary okien i drzwi zostały podane na rysunku rzutu w projekcie architektoniczno-budowlanym, a szczegółowe parametry w części opisowej projektu technicznego pkt. 1.3 Roboty wykończeniowe. Całą zamieszczoną dokumentację należy rozpatrywać łącznie.

3. Proszę o zamieszczenie parametrów wykładzin w sali widowiskowo-kinowej

Odpowiedź

Wykładzina dywanowa o grubości min. 4mm, gramatura min. 1800g/m², tłumienie dźwięku min. 20dB, antypoślizgowa, niepalna,

4. Czy zamawiający potwierdza wykonanie lamperii na wysokość 120cm od posadzki?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na ścianach komunikacji.

5. Proszę o zamieszczenie parametrów sufitu kasetonowego.

Odpowiedź

Zamawiający zakłada montaż tradycyjnych systemowych płyt kasetonowych, które w sali kinowej należy wykonać zgodnie z opisem projektu technicznego pkt. 1.5

6. Proszę o zamieszczenie opisu, wymiarów oraz parametrów wykonania logo z napisem na elewacji.

Odpowiedź

Wymiary logo na elewacji oraz szczegółowy materiał zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie wykonywania robót.

7. Proszę zamieszczenie rysunku technicznego posadowienia urządzeń na dachu.

Odpowiedź

Urządzenia na dachu należy posadowić na dedykowanych przez Producenta konstrukcjach wsporczych.