

Żnin, 2021-08-25

IGPI.271.27.2021

IGPI.271.28.2021

Wykonawcy
w postępowaniu


Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zapytania ofertowego na zadania pn.: „Budowa dwóch lamp solarno-hybrydowych łącznik Wandy Pieniężnej i Ogrodowej” i „Montaż jednej lampy solarno-hybrydowej w Dochanowie”.

Zamawiający, mając na uwadze zapytanie, które wpłynęło dot. przedmiotu zamówienia, dokonuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach wyższych niż w specyfikacji: akumulatory żelowe min (12 V 100 AH) żywotność 7 lat, autonomia min 5 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania akumulatora żelowego. W treści zapytania ofertowego Zamawiający określił wymagane cechy jakościowe akumulatora, m.in. w zakresie budowy. Proponowane rozwiązanie nie spełnia wymogów w tym zakresie. Istotnym jest, że różne rodzaje akumulatorów generują różne warunki eksploatacji oświetlenia w przyszłości, co stanowi dla Zamawiającego kluczową kwestię. Podyktowany wymóg przez Zamawiającego wyposażenia środka trwałego w postaci akumulatora litowo-fosforanowo – żelowy jest podyktowany trwałością oraz okresem jego zdolności użytkowej (czasookresu), stąd też proponowane przez Wnoszącego zapytanie rozwiązanie dotyczące zastosowania akumulatora żelowego jest niedopuszczalne, tym samym zaoferowanie takiego asortymentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

z up. BURMISTRZA

Paweł Piechowiak
Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Sprawę prowadzi:

Paweł Piekarski
Podinspektor ds. Inwestycji i Infrastruktury
tel. 52 30 31 301 w.162