



tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl

URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE
Rynek 34
56-100 Wołów

WZP.271.13.2022

Wołów, dn. 24.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w Wołowie na ul. Ścinawskiej i Sosnowej oraz w Mikorzycach i Sławowicach”

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

1. W wyjaśnieniach treści SWZ, w ramach odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiający zawarł minimalne wymagania dotyczące opraw. Zamawiający wymaga zastosowania opraw oświetlenia ulicznego posiadających uchwyt montażowy o poniższych zakresach regulacji: „Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy”

Wymaganie możliwości regulacji kąta wychylenia oprawy w zakresie od -10 do 120 stopni lub -100 do 30 stopni nie ma w naszej ocenie uzasadnienia w realnych potrzebach Zamawiającego a może prowadzić do ograniczenia konkurencji, gdyż takim zakresem regulacji kąta wychylenia oprawy charakteryzują się oprawy jednego producenta tj. firmy Schreder.

Wnosimy o dopuszczenie opraw o kącie regulacji na wysięgniku oraz bezpośrednio na słupie w zakresie od -15 stopni do +15 stopni, jako rozwiązanie równoważne, pod warunkiem możliwości osiągnięcia zakładanych przez Zamawiającego klas oświetlenia dróg. W przypadku braku możliwości regulacji oprawy względem oświetlanej powierzchni Zamawiający w celu osiągnięcia wymaganych parametrów wymagał będzie zastosowania odpowiedniego wysięgnika.

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza oprawy o kącie regulacji na wysięgniku oraz bezpośrednio na słupie w zakresie od -15 stopni do +15 stopni.

2. Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert na dzień **09.06.2022 r.** oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 09.06.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 09.06.2022 r. o godz. 9.10

Treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.07.2022 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Z up. Burmistrza

Jan Janas
Zastępca Burmistrza

Kierownik Zamawiającego