



POWIAT LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Leżajsk, dnia 30.03.2022 r.

ZP.272.5.2.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ - nr 1

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

**„Przebudowa dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów
w km 0+002,60 – 1+847,30 i 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie
w km 2+060 – 3+059”**

- I. Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

W zakresie Zadania nr 1 –**Przebudowa drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie w km 2+060 – 3+059**

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W dla ruchu KR2?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W dla ruchu KR2.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S dla ruchu KR2?

ODPOWIEDŹ:

Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dla ruchu KR3.

W zakresie Zadania nr 2 – **Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla przebudowy drogi powiatowej**

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S dla ruchu KR2?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S dla ruchu min. KR2.

PYTANIE 2:

Wnioskujemy do Zamawiającego o zwiększenie grubości warstwy wiążącej zgodnie z KTNPiP dla kategorii ruchu KR2, która wynosi 8 cm oraz o wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W.

ODPOWIEDŹ:

Na poszerzeniu zaplanowana grubość warstwy wiążącej wynosi 8cm (2 x 4cm) z AC16W dla KR2. Na ciągu głównym przewiduje się jedynie remont (odnowę) istniejącej nawierzchni przez wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań katalogowych dla ruchu KR2 w konstrukcji poszerzenia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązań katalogowych dla ruchu KR2 w konstrukcji poszerzenia z uwzględnieniem grupy nośności podłoża G3.

PYTANIE 4:

Proszę o dołączenie do dokumentacji badań geologicznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi.

PYTANIE 5:

Proszę o dołączenie do dokumentacji badań ugięć.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dysponuje badaniami w zakresie ugięć.

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót? Prosimy o ewentualne dołączenie do dokumentacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dołącza poglądowy przedmiar robót. Ze względu na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że podany rodzaj i ilości robót

w przedmiotowym przedmiarze mogą być inne i ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zwiększenia wynagrodzenia umownego.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- Zmiana polega na częściowej modyfikacji **pkt 15 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**
Pkt 15.1. otrzymuje następujące brzmienie:
*„Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 7 maja 2022 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

Zamiast:

*„Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 4 maja 2022 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

- Zmiana polega na częściowej modyfikacji **pkt 16 SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Pkt 16.1. i 16.2 otrzymują następujące brzmienie:

*„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt. 11 SWZ, do dnia **08.04.2022 roku**, do godziny **09:00**.*

*16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **08.04.2022 roku**, o godzinie **09:30**.”*

Zamiast:

*„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt. 11 SWZ, do dnia **05.04.2022 roku**, do godziny **09:00**.*

*16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **05.04.2022 roku**, o godzinie **09:30**.”*

UWAGA:

Zmiana treści SWZ stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Marek Śliż

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załączniki:

1. Poglądowy przedmiar robót dla zadania nr 2
2. Zmieniona SWZ z załącznikami 1-6