

Słubice, 11 stycznia 2023 r.

WYKONAWCY

ZP.271.42.2022.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Słubicach – dokończenie robót budowlanych”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac obejmuje montaż 28 latarni w terenie zewnętrznym o wysokości 4m. Prosimy o podanie parametrów technicznych słupów i opraw oświetleniowych (rodzaj oraz wysokość słupów, moc oraz natężenie opraw oświetleniowych).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres robót został wskazany w części opisowej projektu budowlanego (opis do branży elektrycznej). Parametry techniczne opraw oświetleniowych zostały wskazane w ww. opisie. Ilość latarni została wskazana w części graficznej projektu zagospodarowania.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie że zakres prac obejmuje ułożenie kabla zasilającego od rozdzielnic głównej do złącza kablowego. Wskazanego zakresu nie ma w udostępnionym przedmiarze ilościowym. Prosimy o wskazanie jaką długość kabla należy ułożyć.

Odpowiedź:

Ten zakres został wykonany, nie obejmuje przedmiotowego zamówienia.

Pytanie:

Prosimy o informację jakiego producenta system CCTV jest zamontowany na obiekcie SOSIR w Słubicach

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że na obiekcie SOSIR w Słubicach nie istnieje system monitoringu. W związku z tym Wykonawca powinien wykonać system monitoringu wieży widokowej, który następnie podłączy do systemu monitoringu miasta Słubice. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że obecnie system monitoringu miasta Słubice składa się z 18 kamer obrotowych zasilanych lokalnie, rejestrator producenta DAHUA 32 kam. znajduje się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielnic głównej RG.

Odpowiedź:

Wszystkie schematy i rysunki branży elektrycznej zawarte są w projekcie budowlanym dołączonym do postępowania.

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie schematów: instalacji odgromowej, instalacji uziemienia, instalacji połączeń wyrównawczych.

Odpowiedź:

j.w.

Pytanie:

Prosimy o informację jaki typ przewodów ma być użyty w instalacji elektrycznej wewnętrznej? Czy muszą być zastosowane przewody bezhalogenowe NHXH/N2XH? 7 Prosimy o informację, czy wartości podane w udostępnionym przedmiarze są wiążące?

Odpowiedź:

Typ przewodów został wskazany w opisie do branży elektrycznej.

Pytanie:

Prosimy o informację czy w obrębie obiektu ma być zainstalowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że z projektu budowlanego wynika konieczność instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Pytanie:

Prosimy o informację, czy wartości podane w udostępnionym przedmiarze są wiążące?.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że przedmiar ma charakter poglądowy.

Natomiast zgodnie z § 1 ust. 4 wzoru umowy „*W przypadku rozbieżności (sprzeczności) zapisów poszczególnych dokumentów wskazanych w ust. 2 powyżej wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych pomyłek w dokumentacji lub w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie, chyba, że Umowa stanowi inaczej*”.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych