

GMINA CHEŁMŻA  
Ul. Wodna 2  
87-140 Chelmsza  
OSO.271.24.2021

## Strona prowadzonego postępowania

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:  
**„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole Podstawowej w m. Zelgno.”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.** Proszę o jednoznaczną odpowiedź. Czy do oferty należy uwzględnić również wyposażenie sal lekcyjnych oraz zapleczy w sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie zgodnie z tabelką w projekcie architektoniczno – budowlanym str. 29? Jeśli tak, to proszę o podanie dokładnych parametrów poszczególnych urządzeń i wyposażenia wskazanych w tabeli.

#### **Odpowiedź 1:**

*Wykonawca w ofercie uwzględnił poz. 1 baterie – 2 szt., poz. 2 umywalka z syfonem i osłoną – 2 szt. oraz poz. 14 zabudowy (osłony) grzejników – 6 szt. ujęte w pkt 3.7. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ( tabelka w projekcie architektoniczno – budowlanym str. 29 ). Powyższe elementy są opisane w projektach budowlanych branżowych oraz dołączonych pomocniczo przedmiarach robót.*

*Pozostałe pozycje w/w tabeli są tylko wskazaniem dla Zamawiającego i nie są objęte przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania .*

**Pytanie 2.** Dokumentacja projektowa w szczególności projekt branży konstrukcyjnej nie wskazują czy należy zabezpieczyć zaprojektowane konstrukcje stalowe przez korozją. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

#### **Odpowiedź 2:**

*Stalowe elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć antykorozyjnie dla klasy agresywności środowiska C3 i na trwałość 15 lat (klasa D0 poprzez malowanie gruntoemalią warstwami o grubości spełniającej podane trwałości).*

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Z up. WÓJTA  
dr inż. Kazimierz Bober  
Zastępca Wójta

#### Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

#### Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering  
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43