



LEGENDA

- - - - - uziom otokowy, przewód uziemiający
- przewód odprowadzający, przewód uziemiający
- złącze probiercze montowane w obudowie dogruntowej
- rozdzielnica
- główna szyna wyrównawcza (GSW), lokalna szyna wyrównawcza (LSW)
- oprawa awaryjna z piktogramem ewakuacyjnym, do montażu ściennego, LED 1W, IP44, z inwerterem 1h i autotestem
- oprawa awaryjna z piktogramem ewakuacyjnym, do montażu nasufitowego, LED 1W, IP44, z inwerterem 1h i autotestem
- oprawa awaryjna z optyką do oświetlenia korytarzy, do montażu nasufitowego, LED 3W, IP41, z inwerterem 1h i autotestem
- oprawa awaryjna z optyką do oświetlenia stref otwartych, do montażu nasufitowego, LED 3W, IP20, z inwerterem 1h i autotestem
- oprawa awaryjna zewnętrzna, z grzałką, do montażu ściennego, LED 3W, IP65, z inwerterem 1h i autotestem
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

TEMAT:		
TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH		
INWESTOR:		
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn		
ADRES INWESTYCJI:		
ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole dz. nr 346/2, obręb Stare Pole		
FAZA:		
PROJEKT BUDOWLANY		
TUTUL RYSUNKU:		
RZUT PARTERU		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
<div></div> <div>P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41 84-120 Chłapowo</div>		
ZP - EKOPROJEKT		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE		
PROJEKTANT	MICHAŁ HANOWICZ mgr inż. nr upr.: POM/0214/POOE/12	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	DAWID ZYLIŃSKI mgr inż. nr upr.: POM/0220/POOE/12	PODPIS
OPRACOWANIE		
DATA WYDANIA:	GRUDZIEŃ 2020	
NR RYSUNKU:	E02	
REWIZJA:		
SKALA:	1 : 100	
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO TWÓRCA ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY. NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20.03.1984 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH PODROBOWYCH (Dz.U. z 2000, poz. 564).</small>		
NR STRONY		