

Kostrzyn nad Odrą, dnia 17.03.2021 r.

Dotyczy: pytań do postępowania na budowę dwóch mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Kostrzynie nad Odrą, dz. nr 63/46, obręb ewidencyjny nr 7 - Zatorze Fabryczne, wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem

Pomimo upływu terminu na zadawanie pytań udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 16:

W zapytaniu wymagają państwo potwierdzenie kwalifikacji personelu do Dozoru i Eksploatacji instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV co nie jest wymagane w przypadku instalacji Fotowoltaicznych i NN. Jaka zatem jest podstawa prawna do wpisywania takiego wymagania, które to ogranicza konkurencje.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje postawiony w rozdziale III pkt 2 ppkt a) myślniki nr 2 i 3 wymóg dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie co najmniej obsługi, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian, z wyjątkiem zapisów będących skutkiem dokonanej zmiany.