



2022-144164

OT-DL.420.156.2022.5

Tarnów, 2022-08-30

**Zarząd Dróg Miejskich
w Przemyślu**

2022-09-07
Wpłynęła 27
L. dz. 17/19 Podpis

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
UL. WYBICKIEGO 1
37-700 PRZEMYŚL
2022-144164

Dotyczy: Uzgodnienia zadania pn: „Przebudowa ulicy Potokowej w Przemyślu” na działce nr 237, 166/1, 164/1 obr. 210 w Przemyślu.

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo znak: ZDM.NE.221.16.1.2022 z dnia 22.08.2022r. w sprawie jak wyżej, po zapoznaniu się z przedłożonym nam projektem inwestycji wraz z załącznikami w zakresie przebudowy ulicy Potokowej w Przemyślu informujemy, iż uzgadniamy projekt z następującymi uwagami:

- 1) Przed realizacją prac budowlanych należy potwierdzić w terenie usytuowanie oraz głębokość posadowienia gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, DN500 i DN500/600, a następnie wytyczyć lokalizację projektowanych obiektów terenowych. Prace te powinny zostać wykonane przez uprawnionego geodetę przy udziale pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie.
- 2) W bezpośredniej strefie gazociągu wysokiego ciśnienia zabrania się składowania urobku i innych materiałów oraz urządzania placów manewrowych, postojowych i dróg dojazdowych na teren robót.
- 3) W przypadku konieczności najeżdżania ciężkim sprzętem na pas terenu, w którym znajdują się gazociągi wysokiego ciśnienia, należy na czas robót nad przedmiotowymi gazociągami ułożyć zbrojone płyty betonowe, o odpowiedniej wytrzymałości określonej przez inwestora zadania, na szerokości po 2 m mierząc w obie strony od osi gazociągu (ww. płyty należy ułożyć na powierzchni terenu).
- 4) Prace ziemne w obrębie gazociągów wysokiego ciśnienia należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu, ul. Krakowska 54, 37-500 Jarosław (tel. 16 624 83 01 lub 16 624 83 03). Nadzór będzie sprawowany odpłatnie. W związku z tym należy pisemnie poinformować GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem robót, podając imiennie osoby sprawujące funkcje techniczne na budowie oraz wystawić dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynności. Opłatę skalkulowaną na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów Inwestor uiszcza po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokołu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robót.
- 5) Prace budowlane w odległości do 10 m od gazociągu wysokiego ciśnienia należy realizować metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przeprowadzić stosowne obliczenia, opracować kryteria właściwe dla danego terenu, uwzględniające różne warstwy

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

**Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie**
Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 6 377 190 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 6 377 190 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 **Numer KRS:** 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698 **www.gaz-system.pl**


gruntu, a także różnice w amplitudzie drgań gruntu i odcinka rurociągu w gruncie, gwarantujące bezpieczną eksploatację gazociągu podczas prac budowlanych jak i po ich zakończeniu. Obliczenia, wraz ze stosowną dokumentacją należy zamieścić w projekcie budowlano-wykonawczym rozbudowy drogi.

- 6) Za ewentualne uszkodzenie gazociągu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor zadania.

Przedmiotowa informacja ważna jest 2 lata od daty wystawienia. Po upływie wskazanego terminu należy zwrócić się do GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie o aktualizację/prolongatę wyżej podanych informacji.

W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak sprawy tj. OT-DL.420.187.2022 z dopiskiem „ŁK”.

Z up. Dyrektora Oddziału w Tarnowie



Andrzej Fedor
Kierownik Działu Technicznego

Załącznik:

1. Projekt wykonawczy – 1 egz.

K.O.:

1. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Krakowska 54, tel. (016) 624 83 01.

Pismo sporządził: Łukasz Kasperski

tel.: 16 6248 321

tel. kom.: 691 530 953

e-mail: lukasz.kasperski@gaz-system.pl