


# Wentylacja mechaniczna



## legenda :

- 1 - Kratka kontaktowa w drzwiach zewnętrznych z żaluzją ręczną o powierzchni 220 cm² netto
- 2 - Kurtyna powietrzna długości 100 cm / zimna / zasilanie : 230V, 200W
- 3 - Kratka kontaktowa w drzwiach ą o powierzchni 220 cm² net
- 4 - Wentylatory łazienkowy o wyd. 100 m³/h włączany z oświetleniem zasilanie : 230V , 13W x 1
- 5 - Wentylacja grawitacyjna



**D I M A T E R M**

e-mail: [dimaterm@o2.pl](mailto:dimaterm@o2.pl)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Budowa amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia fotowoltazicznego dla zadania pod nazwą : "Park terapeutyczny-Łabowa otwarta na świat-interaktywna odyseja sądeckich partyzantów" oraz budowa parkingu na cele sakralne wraz z murem oporowym i oświetleniem	
mgr inż. Bogdan Kmak upr. nr UAN.I-8340/A-8290		Adres:	33-336 Łabowa,Dz. nr 262/3,263/2,266/1 obr.Łabowa [0001], gm.Łabowa [121008_2]
mgr inż. Zbigniew Nowak upr. nr GAS.834/A-83/83		Investor	Gmina Łabowa , 33-336 Łabowa nr 3
Przedmiot rysunku		Stadium	P. T. Budynek zaplecza sanitarnego - wewnętrzne instalacje sanitarne
Data: 12.2022 r.		Nr rysunku:	RZUT PARTERU - wentylacja mechaniczna - 5