


TK IP 65



ZASILANIE TE ZE ZŁĄCZA GŁÓWNEGO	OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY	KONTROLA NAPIĘCIA	GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V AC 16A	GNIAZDO ELEKTRYCZNE 400V AC 32A	OŚWIETLENIE	REZERWA
Pi	—	—	2,0 kW	6,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Pz						

data	Grudzień 2022
skala	--
nr.	rys8

obiekt	inwestor
adres inwestycji	Gmina Łabowa
Gmina Łabowa	adres Łabowa 38,
nr 266/1,262/3 263/2	33-336 Łabowa
stadium	branża
PROJEKT TECHNICZNY	Instalacje elektryczne
przedmiot rysunku	SCHEMAT TABLICZY KIOSKU - TK

sprawdzający
inż. Mikołaj Gondek
UPR. Nr. UAN-I-8340/A-120/89

projektant
mgr inż. Piotr Pawlak
UPR. Nr MAP/0082/PWBE/15