

[illegible]

UWAGA:

- Schemat rozdzielnic skoordynować na etapie wykonawstwa z DTR oraz wytycznymi dostawcy urządzeń
- Obudowa rozdzielnic z 25% zapasem/rezerwą

RG
proj. rozdz. główna

L1,L2,L3,N
3x230/400V, 50Hz
 $I_n=100A$, $I_{k3}=6kA$

FR
100A

YKY 5x16
proj. kabel

PWP

ZP
proj. złącze pomiarowe

