



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZP-001/Rb/RZ/2024

Bydgoszcz, dn. 14.03.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy” (nr referencyjny ZP-001/Rb/RZ/2024).

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw III:

Pytanie 1:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie klapy zwrotnej w studni zamiast zaworu przeciwwzalewowego w kanale zgodnie z zapisami SST 01.04 pkt 2.1.1.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie klapy zwrotnej w studni zamiast zaworu przeciwwzalewowego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający ma uzgodniony sposób i harmonogram prowadzenia prac na styku przedmiotowych robót kanalizacyjnych z robotami prowadzonymi przez firmę Budimex przy realizacji IV kręgu Opery Nova. Po czyjej stronie jest ewentualna rekompensata strat powstałych w wyniku przestojów firmy Budimex.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do postanowień § 4 [w szczególności w ust. 1 pkt. 14), 15), 20)] Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją inwestycji.

Pytanie 3:

W wykazie cen poz. 16 Wykonawca ma podać koszt przebudowy sieci gazowej na odcinku kolidującym z projektowaną kanalizacją deszczową. Prosimy o wskazanie miejsca i sposobu jej przebudowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wykonania robót dot. przebudowy sieci gazowej na odcinku kolidującym z projektowaną kanalizacją deszczową, wskazanych w poz. 16 Działu 3 Wzoru Wykazu cen, stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ.

Patrz zmiana treści SWZ pkt 2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie 4:

Proszę o udzielenie informacji, czy w związku ze zmianą technologii wykonania odcinka D2-D3 z metody rozkopowej na bezrozkopową nie występuje konieczność demontażu kabla energetycznego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje takiej konieczności.

Pytanie 5:

Proszę o udzielenie informacji czy Wykonawca powinien przyjąć w swojej wycenie koszt wykonania dwóch przekopów kontrolnych na odcinku D2-D3, który wykonywany będzie w technologii bezrozkopowej, zgodnie z pismem Opery Nova nr D1-2221/1/2023 z dnia 21.12.2023.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca powinien przyjąć w swojej wycenie wykonanie jednego przekopu kontrolnego na odcinku D2-D3.

Pytanie 6:

Proszę o wskazanie miejsca przebudowy linii telekomunikacyjnej (poz 15. Wykazu Cen).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W zakresie przebudowy linii telekomunikacyjnej jest tylko przesunięcie studni telekomunikacyjnej w odległości ok. 5m od studni D2 w kierunku studni D3, zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza wybór technologii wykonywania zadania potencjalnemu Wykonawcy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 2 w Zestawie I udzielone w Wyjaśnieniach treści SWZ z 06.03.2024 r.

Zmiana treści SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia treść SWZ w następujących zakresie:

1. W SWZ:

1) W pkt 4.3 SWZ:

a) w ppkt 3 treść:

„3. Budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami:

- D4-Wp2 - 1 kpl.,

- D4-Wp3 - 1 kpl.,

- D7-Wp4 - 1 kpl.,

- D6-Wp5 - 1 kpl.,

- D6-Wp6 - 1 kpl.,

- D9-Wp9 - 1 kpl.”,

zmienia się na treść:

„3. Przepięcie istniejącego wpustu deszczowego na trasie od studni FOC7D do D2 – 1 kpl.”.

b) usuwa się ppkt 6 o treści:

„Przebudowę kolidującej sieci gazowej - 1 kpl.”,

- c) dotychczasowa numeracja ppkt 7, 8 i 9, w związku z usunięciem w pkt 4.3 ppkt 6 SWZ, zmienia się odpowiednio na ppkt. 6, 7 i 8.
- 2) W pkt. 15.1 i 15.6 SWZ, dotychczasową datę: „22.03.2024 r.”, zmienia się na datę: „**28.03.2024 r.**”. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
- 3) W pkt. 16.1 SWZ, datę: „19.06.2024 r.”, zmienia się na datę: „**25.06.2024 r.**”.
2. W załączniku nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen wprowadza się następujące zmiany:
- 1) usuwa się dotychczasowy Dział nr 2 (w tym pozycje 9-14 tabeli);
 - 2) w poz. 16 tabeli, zapis o treści:
„Przebudowa sieci gazowej na odcinku kolidującym z projektowaną kanalizacją deszczową”,
otrzymuje brzmienie:
„Przebiecie istniejącego wpustu deszczowego na trasie od studni FOC7D do D2”;
 - 3) dotychczasowy Dział 3 tabeli, w związku z usunięciem dotychczasowego Działu 2 tabeli, zmianie się na Dział 2 tabeli, o treści:

Dział nr 2					
9.	Przebudowa linii telekomunikacyjnej z rur RHDPE SK-2/A/2C28- SK-2/A/2C29 wraz ze studnią	kpl	1		
10.	Przebiecie istniejącego wpustu deszczowego na trasie od studni FOC7D do D2	kpl.	1		
11	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni	kpl	1		
12.	Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1		
13.	Nadzór archeologiczny	kpl	1		
14.	Odtworzenie zieleni przyulicznej	kpl	1		
OGÓŁEM DZIAŁ NR 2 (SUMA POZ. 9÷14)					
OGÓŁEM (SUMA POZ. 1÷ 14) (do przeniesienia do formularza oferty)					
PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 14 (do przeniesienia do formularza oferty)					
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty)					

W załączeniu nowy Załącznik nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, uwzględniający powyższe zmiany.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński
podpis nieczytelny

Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki
podpis nieczytelny