

Dotyczy: Odpowiedzi nr 4 na zapytania z dnia 25.08.2023r. które wpłynęły w postępowaniu na zadanie „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gorzkowie_2**”

PYTANIE 1:

Zgodnie z Projektem wykonawczym przed profilowaniem podłoża należy usunąć warstwę humusu o grubości 30 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem – zdjęć humus o grubości 20 cm i dodatkowo wykonać korytowanie na głębokość 30 cm. Proszę o wyjaśnienie jaką grubość należy przyjąć do wyceny dla obu tych prac.

ODPOWIEDŹ: Pozycja 5 i 6 (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej) oraz pozycje 7,8,9,10 (korytowanie mechaniczne i ręczne), $(15 + 5 + 20 - 2 * 5) = 30\text{cm}$

PYTANIE 2:

W przedmiarze nie ma ujętych pozycji związanych z wywozem i utylizacją urobku powstałego po zdjęciu humusu (ponad ilość przewidzianą do rozplanowania w pozycjach 33-35) oraz korytowaniu. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający zagospodaruje go we własnym zakresie?

ODPOWIEDŹ: Pozycja 30 i 31 (przemieszczanie spycharkami mas ziemi). Ziemię oraz materiał z korytowania należy zagospodarować na działce Inwestora.

PYTANIE 3:

Proszę o potwierdzenie, że pozycje 11-14 przedmiaru dotyczą wykonania sączków zaznaczonych na rysunku zestawczym boiska.

ODPOWIEDŹ: Pozycja od 11 do 14 dotyczy wykonania sączków.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w piłkochwytach słupów o przekroju 80x80x3? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów osprzętu sportowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne równoważne na etapie realizacji.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiaru w zakresie rozwiązań równoważnych na etapie składania ofert.

W przypadku zastosowania proponowanego rozwiązania systemowego konieczne będzie wykonanie rozliczenia kosztorysowego na etapie rozliczenia zadania w związku z proponowanymi mniejszymi przekrojami słupów piłkochwyków systemowych, mniejszą ilością stali oraz innym rodzajem fundamentów.

PYTANIE 5:

Proszę o wyjaśnienie, czy słupki do siatkówki należy dostarczyć aluminiowe, zgodnie z projektem wykonawczym, czy stalowe, zgodnie z SST-06?

ODPOWIEDŹ: Słupki do siatkówki należy dostarczyć aluminiowe.

PYTANIE 6:

Proszę o potwierdzenie, że należy dostarczyć bramki do piłki nożnej aluminiowe z profilu aluminiowego 80x80x2, zgodnie z rysunkiem 04 – wyposażenie boiska do piłki nożnej detal bramka

ODPOWIEDŹ: Bramki do piłki nożnej należy dostarczyć aluminiowe o profilu 80x80x2mm.

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych
mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)

Sporządził: Anna Kuźnar