



Boleszkowice, 2024-01-29

OŚGN.ZP.271.1.2024

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice – Budowa sieci wodociągowej relacji SUW Boleszkowice – SUW Wysoka wraz z Stacją podnoszenia ciśnienia.**”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t. j.), Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień do SWZ:

1. Prosimy o wskazanie konstrukcji istniejącego ogrodzenia SUW Wysoka przeznaczonego do demontażu.
Zamawiający informuje, że istniejące ogrodzenie SUW Wysoka wykonane jest z siatki ocynkowanej na słupkach żelbetowych.
2. Prosimy o podanie jakie dokumenty i uzgodnienia posiada Zamawiający w zakresie projektowania sieci wodociągowej.
 - a) mapy do celów projektowych,
 - b) uzgodnienia trasy sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia z prywatnymi właścicielami działek,
 - c) decyzje administracyjne,
ad. a) Zamawiający nie posiada map do celów projektowych - leży to po stronie Wykonawcy.
ad. b) Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami prywatnych działek nr 188/82, 188/81 i 188/77 obręb Wysoka na przebieg sieci wodociągowej od drogi powiatowej dz. nr 134 obręb Wysoka do SUW Wysoka.
ad. c) Zamawiający nie posiada decyzji administracyjnych w tym zakresie
3. Prosimy o odpowiedź czy termin realizacji zadania powyżej 13 miesięcy może ulec wydłużeniu w przypadku przedłużających się decyzji administracyjnych (np. decyzja środowiskowa, uzgodnienia z konserwatorem).
NIE