



GdW/ EBS-T / WT / 172 / 2023 / AKP

*P. P. Cebanowski*  
*P. D. Kozłowski*  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Gospodarki Infrastruktury Technicznej  
KMP w Gdańsku  
20.06.2023

Gdańsk, dn. 14.06.2023r.

**Komenda Wojewódzka  
Policji w Gdańsku  
ul. Okopowa 15  
80 - 819 Gdańsk**

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan. projektowanego budynku administracyjno-biurowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na terenie dz. nr 2/2, obręb 26 przy ul. Harfowej 60 w Gdańsku.

Gdańskie Wodociągi S.A. (GdW) informuje, że podłączenie ww. zabudowy należy przewidzieć poprzez istniejące, czynne przyłącza wod.-kan. wyprowadzone na teren dz. nr 2/2, o ile ich parametry i stan techniczny będą odpowiednie. Inwestor we własnym zakresie winien zlecić uprawnionemu projektantowi branży sanitarnej dokonanie stosownych obliczeń hydraulicznych. Podłączenie posesji przy ul. Harfowej 60, (w tym m.in. na dz. nr 2/2) stanowią:

- prywatne przyłącze wodociągowe Ø 100 mm włączone do nieprzekazanego na majątek miejski odcinka wodociągu podłączonego do miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 mm żel. ułożonego w ul. Słowackiego, róg ul. Harfowej/Wiolinowej,
- miejskie przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m kam. włączone do miejskiego kanału sanitarnego Ø 0,20m kam. w ul. Słowackiego.

Rozliczenie za pobraną wodę i odprowadzone ścieki następuje na podstawie umowy zawartej z naszą firmą, według wskazań wodomierza głównego Ø 100mm, zamontowanego w studni wodomierzowej na ww. przyłączy wodociągowym na terenie dz. nr 2/2, zarejestrowanego w bazie Odbiorców naszej firmy na Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Dla potrzeb zasilenia w wodę nowoprojektowanej zabudowy na dz. nr 2/2, włączenia należy dokonać do instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym na terenie posesji, tak aby ogół pobieranej wody był rejestrowany przez ten wodomierz.

W przypadku rozbudowy instalacji sanitarnej odbiorom naszych służb w otwartym wykopie podlega włączenie do pierwszej lub drugiej studni rewizyjnej na terenie dz. nr 2/2- licząc od kanału w ul. Słowackiego. (Inspektorzy Odbiorów – tel. 58 325 27 00 w. 263, 384.)

Gdańskie Wodociągi S.A. | ul. Wałowa 46 | 80-858 Gdańsk | NIP 583-000-67-15

tel. 58 301 30 91 | fax 58 301 45 13 | info@gdanskiewodociagi.pl | www.gdanskiewodociagi.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000006553 | Kapitał zakładowy Spółki 7 755 100,00 zł opłacony w całości

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Gdańsku

20 CZE. 2023

Wpłynęło, dnia .....

2024/5/23

**Przebudowa/rozbudowa instalacji wodociągowej (tzn. za wodomierzem głównym - patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) i sanitarnej (- za pierwszą studnią licząc od kanału w ulicy) na terenie posesji nie podlega naszym uzgodnieniom ani odbiorom.** (Instalacja stanowi własność prywatną a jej eksploatacja leży w gestii właściciela nieruchomości.)

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

W przypadkach wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami technicznymi, na instalacji kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć montaż urządzenia przeciwwzalewowego.

Na trasie przyłączy wod.-kan. nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych, ani składowisk.

Zaznaczamy, że zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny od strony instalacji wewnętrznej, zaś miejsce montażu wodomierza powinno skutecznie zabezpieczać go przed zamarzaniem.

Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien posiadać atest higieniczny jakości uzyskany od upoważnionej do ich wydawania jednostki.

Jeżeli z przeliczeń dokonanych przez uprawnionego projektanta branży sanitarnej wyniknie, że istniejące przyłącza i/lub wodomierz będą niewystarczające, wówczas będzie należało wystąpić do naszej firmy z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.


Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej.

Warunki techniczne ważne są do **14.06.2025r.**

Po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie zapewnimy dostawę wody i odbiór ścieków z zabudowy.

Z poważaniem

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Biuro Studiów i Inwestycji

  
Joanna Błezzińska-Lipska