

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa rur polietylenowych do budowy sieci wodociągowej do wody pitnej o parametrach:

- PE100 RC SDR 17 PN 10,
- konstrukcja dwuwarstwowa zgodnie z PN-EN 12201-2,
- średnica DN 110mm,
- ilość: 516 mb,
- aprobaty techniczne ITB z zapisem o możliwości stosowania w bezwykopowym układaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej.

Oferowany produkt powinien posiadać poniższe atesty i certyfikaty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- atest PZH,
- Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą parametry zgodnie z normą PN-EN 12201,
- świadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204-3.1 – tzw. Certyfikat 3.1 dla każdej partii rur,
- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodności z PAS1075 typ 1.

2. Miejsce dostawy:

Dopiewo, ul. Komunalna 4A, 62-070 Dopiewo.

W godzinach 7:00 – 15:00

O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego dzień wcześniej.

Rozładunek dostarczonego zamówienia leży po stronie Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia:

Do 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%