



Konrad Furman <rufma.project@gmail.com>

Budowa ul. Spokojnej w Murowanej Goślinie

1 wiadomość

Olga Stachowska <olga.stachowska@aquanet.pl>
Do: rufma.project@gmail.com

25 maja 2022 14:06

Numery spraw: IBM/80-9-1/592/2022

Inwestor:
GMINA MUROWANA GOŚLINA
Plac Powstańców Wielkopolskich nr 9
62-095 Murowana Goślina

Wnioskodawca:
RUFMA Konrad Furman
ul. Hawelańska nr 6a/79
61-625 Poznań

W odpowiedzi na pisma w sprawie uzgodnienia projektu drogowego budowy ul. Spokojnej w Murowanej Goślinie, po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami przekazujemy następujące uwagi:

I. Uwagi ogólne:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu, Dział Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdyńska 1, Koźiegłowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników AQUANET S.A. przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adresy kontaktowe patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac włączy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z włączami studni, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociągowej.
6. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie uzbrojenia nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m, dla sieci kanalizacyjnej 0,8 m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp-dojazd do studni kanalizacyjnych, które znajdują się w rejonie objętym budową. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.
8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej i zadrzewiania, o szerokości, liczonej od osi przewodu w każdą stronę zgodnie z załączonymi tabelami:

Magistrale, sieci |
oraz przyłącza |
wodociągowe |

Średnica [mm]	Strefa [m]
DN<150	1,5
DN≥150<300	3,0
DN≥300	5,0

Sieć kanalizacyjna |
grawitacyjna i |
ciśnieniowa wraz z |
przyłączami |

Średnica [mm]	Strefa [m]
DN<200	1,5
DN≥200≤1400	2,5
DN>1400	4,0

Informujemy że:

opinia jest ważna tylko i wyłącznie z załączoną mapą z wskreślonym
uzbrojeniem AQUANET:

(See attached file: Image_20220512_0001.pdf)(See attached file:
pud_48_2022 legenda2.pdf)(See attached file: pud_48_2022 legenda3.pdf)
(See attached file: pud_48_2022 mapa.pdf)(See attached file:
pud_48_2022I egenda.pdf)

opinia AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Sprawę prowadziła:

Olga Stachowska,

kom. 885 989 530,

[mail:olga.stachowska@aquanet.pl](mailto:olga.stachowska@aquanet.pl)

Z poważaniem

Małgorzata Pietras

Starszy Specjalista ds.

Uzg. Dokumentacji Projektowej

(See attached file: AQ-RODO-50-aktualny.docx)

=====

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy

KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł

(w całości opłacony)

www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone
wyłącznie dla adresata

korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet S.A.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy niezwłocznie powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

=====

6 załączników



Image_20220512_0001.pdf
4539K



pud_48_2022 legenda2.pdf
37K



pud_48_2022 legenda3.pdf
18K



pud_48_2022 mapa.pdf
929K



pud_48_2022I egenda.pdf
25K



AQ-RODO-50-aktualny.docx
22K