



Rejon Dystrybucji Gniezno
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Gniezno
ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 423 90 05

WE022E 122 135

Gniezno, dnia 30.05.2022

**Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wlkp. 9
62-095 Murowana Goślina**

Adres do korespondencji:
Rufma Konrad Furman
ul. Hawelańska 6A/79
61-625 Poznań

**Dotyczy: Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/43/2022
w miejscowości Murowana Goślina ul. Spokojna, gm. Murowana Goślina.**

ENEA Operator Sp. z o.o. OD Poznań RD Gniezno w odpowiedzi na otrzymane pismo informuje, że przesyła w załączeniu egzemplarz warunków likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną.

Z poważaniem
Tadeusz Jęłoszyński
Kierownik
Działu Majatku Sądowego
Rejon Dystrybucji Gniezno
Enea Operator Sp. z o.o.

Sprawę prowadzi: Karol Mikołajczak
tel. (061) 884-71-87

Załączniki:
- warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/43/2022 – 1 egz.

Do wiadomości:
- a/a
- adresat

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

**Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wlkp. 9
62-095 Murowana Goślina**

Adres do korespondencji:
Rufna Konrad Furman
ul. Hawelańska 6A/79
61-625 Poznań

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/43/2022

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Murowana Goślina ul. Spokojna, gm. Murowana Goślina z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną.

Odpowiadając na pismo ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno informuje, że w obrębie planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Murowana Goślina ul. Spokojna, gm. Murowana Goślina występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieć nN 0,4kV:
 - Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji nr 06-792 „Murowana Goślina - Mściszewska” obwód I stanowisko sł. nr I/3 - I/5.
2. Sieć oświetlenia ulicznego – w tym celu należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o wydanie warunków na usunięcie kolizji do ENEA Oświetlenie ul. Strzeszyńska 58 Poznań

II. Wymagania techniczne:

1. Istniejącą linię napowietrzną nN 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi na odcinku kolidującym z planowaną inwestycją należy przebudować poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii projektować jako linię napowietrzną lub kablową, wybór rozwiązania leży w gestii Wnioskodawcy. Dla budowy linii kablowych nN stosować wiązki kabli typu NAY2Y-J 4x ...mm² (zgodnie ze Standardami Enea Operator Sp. z o.o.).
2. W przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią elektroenergetyczną, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem w postaci rur osłonowych dwudzielnych.
3. Informujemy, że urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy.

III. W celu usunięcia kolizji należy:

1. Wykonać projekt/zlecić opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1 dostosować do wymogów Polskiej Normy PN-E05100-1:1998 lub N SEP-E-004.
2. Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić Rejonie Dystrybucji Gniezno.
3. Należy ustanowić na rzecz ENEA Operator sp. z o.o., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości na czas nieoznaczony, na której będą posadowione urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa będzie polegał na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych,

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



- powinien zostać zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z dodatkowych źródeł energii.
14. W przypadku zastosowania wyłączenia w sieci elektroenergetycznej, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator, wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i zasięg wyłączeń dla sieci nn powinien zostać zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z dodatkowych źródeł energii.
 15. Ponadto z uwagi na obowiązywanie przepisów w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) załączamy „Obowiązek informacyjny” – załącznik nr A1.


Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich utworzenia.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Sekcję Utrzymania w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gniezno, ul. Wschodnia 49/51.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik
Tadeusz Jaroński



Sprawę prowadzi: Karol Mikołajczak, tel. (061) 884-71-87

Załączniki:

- A1. Obowiązek informacyjny dla Inwestora – osoby fizycznej
- A. Obowiązek informacyjny
- B. Wzór oświadczenia od osób fizycznych o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego
- C. Wzór oświadczenia o wypełnieniu przez Inwestora obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oświadczenie wymagane wraz z dokumentacją projektową, gdy zgody dotyczą osób fizycznych)

K/o:

1. RD-6/MU
2. Adresat

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl