


<p><b>DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO</b> ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: <a href="mailto:bzp@uj.edu.pl">bzp@uj.edu.pl</a> <a href="https://www.uj.edu.pl">https://www.uj.edu.pl</a> ; <a href="https://przetargi.uj.edu.pl">https://przetargi.uj.edu.pl</a></p>	
---	---

Kraków, dnia 21 sierpnia 2024 r.

**Adresaci: Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wymiany kamer wewnętrznych wraz z rejestratorami systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ**

*Szanowni Państwo,*

informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wskazanie typu kabla światłowodowego.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje że w SWZ nie wymaga kabla światłowodowego, jedynym podobnym elementem są patchcordy światłowodowe SM do łączenia w szafach. W załączniku A do SWZ w pkt. 1 f) jest informacja o dopuszczeniu możliwości równoważnego rozwiązania do skrętek z zastosowaniem okablowania światłowodowego.

**Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

Z poważaniem

*Justyna Żyrkowska*