

Oświęcim, 12 marca 2024 roku

## **PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW ORAZ WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/3/2024 pn. „Wykonanie prac serwisowych sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Harmężach”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie/zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela odpowiedzi jak niżej.

### **Pytanie nr 1**

Czy istnieje możliwość skrócenia gwarancji z 60 miesięcy na 24 miesiące?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 1 wzoru umowy na następujący:  
„Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i materiały na okres 60 miesięcy z wyłączeniem dostawy i montażu części eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.”

### **Pytanie nr 2**

Ile godzin na dobę można pracować podczas prac remontowych?

### **Odpowiedź:**

Prace na obiekcie mogą być prowadzone w dni robocze w godzinach 7:00-15:00.

### **Pytanie nr 3**

Jak długo może być wyłączony z eksploatacji sitopiaskownik?

### **Odpowiedź:**

Sitopiaskownik może być wyłączony z eksploatacji maksymalnie przez 3 dni.