

Czernikowo, dnia 27.05.2021 r.

IWP.271.1.3.1.2.2021

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap II, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00059734/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Zamawiający w dokumentacji przetargowej zawarł dwa pliki, w których zamieszczone są charakterystyki techniczne opraw. Jedna znajduje się w pliku Wymogi techniczne dotyczące prac modernizacyjnych, kolejnym jest opis techniczny. Specyfikacje te różnią się w sposób dość istotny. Czy Zamawiający może wskazać jednoznacznie jakimi parametrami będzie się kierował przy ocenie równoważności opraw? Czy Zamawiający wymaga od opraw posiadania certyfikatu ENEC lub równoważnego zgodnie z wymogami technicznymi dotyczącymi opraw, czy też ENEC+ lub równoważnego zgodnie z Opisem Technicznym?

Wyjaśnienie nr 1:

Wymagania dotyczące opraw oświetlenia ulicznego zawarte w wymienionych w pytaniu dokumentach przetargowych muszą zostać spełnione, z uwzględnieniem niniejszych wyjaśnień dotyczących występujących w nich różnic:

- utrzymanie strumienia świetlnego diod LED na poziomie minimum 100 000 h przy współczynniku L95B10 lub L90B10 oraz wyższe,
- temperatura barwowa 4000K – 4300K,
- parametry oprawy muszą być potwierdzone certyfikatem CE, ENEC, ENEC+ lub dokumentami równoważnymi.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej