



Skoki, dnia 15 czerwca 2023 r.

Zamawiający:
Gmina Skoki
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803
www.gmina-skoki.pl
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.10.2023

W Y K O N A W C Y

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”
nr referencyjny: **ZP.271.10.2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o dokładną specyfikację stolarki okiennej i drzwiowej. To mają być okna łukowe, drewniane, plastikowe ? Proszę o dokładny opis.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej znajduje się w załączniku do SWZ (nazwa pliku: „PB Bud stolarka.pdf”).

Okna mają być wykonane z drewna (sosna) jednoramowe. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (U_w) wynosi $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - w związku z tym szyby muszą być w zestawie 3-szybowym.

Kolor ram – biały

Drzwi zewnętrzne – drewniane z dębu.

Drzwi wewnętrzne do lokali - drewniane z sosny.