



**POLSKI  
ŁAD**



Brańsk, dnia 27.03.2023 r.

**Miasto Brańsk  
ul. Rynek 8  
17-120 Brańsk**

**GKM.271.1.2023**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie 1:**

Zgodnie z projektem sondy dolnego źródła należy wykonać z sond gruntowych PE-Xa DN 40x3,7mm czy zamawiający dopuszcza zmianę materiałową sond PE-Xa DN 40x3,7mm na sondy z materiału PE 100 RC DN 40x3,7mm ?

**Odpowiedź:**

Nie, zamawiający nie dopuszcza zmian materiału rur sond pionowych dolnego źródła.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiałowo dolotów dolnego źródła od sond do studni zbiorczych z zaprojektowanych rur PE-Xa DN 40x3,7mm na rury z materiału PE 100 RC DN 40x3,7mm ?

**Odpowiedź:**

Nie, zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany dla rur od sond do studni.

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Tomasz Koczewski*