

Wrocław, 14.05.2024



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/9/PN/2024 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej w ramach zadania nr 07380 pn „Trasa Tramwajowa Borowska Szpital we Wrocławiu”

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami.

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że publikuje uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 09.05.2024:

Użytkownik wymaga na jednej podstacji jednolitych zabezpieczeń. Na stacji prostownikowej BARDZKA funkcjonują już zabezpieczenia typu CZAT (17 kpl). Do rozbudowy pozostaną tylko trzy pola. Ze względów eksploatacyjnych, ekonomicznych i technicznych zmiana systemu jest na obecnym etapie niezasadna. Użytkownik podstacji dba o to, aby standard zabezpieczenia na stacjach prostownikowych był jednakowy, co wynika również ze specjalizacji poszczególnych członków składów brygad roboczych w zakresie naprawy awarii w ramach pogotowia sieciowego. Użytkownik daje wybór typu – ale jednego rodzaju dla danej podstacji. W tym przypadku mamy do czynienia z istniejącą podstacją opartą o systemy zabezpieczeń typu CHAT.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji