

SPRAWDZENIE OCHRONY P-PORAŻENIOWEJ ORAZ SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘĆ																								
	Relacja	Dobry kabel / przewód		Dobre zabezpieczenie		sprawdzenie odcinkowego spadku napięcia				sprawdzenie ochrony przed dotykiem pośrednim														
Lp										Tr [kVA]	dł. L [m]	Rez. jedn. R' [mΩ/m]	Reakt. jedn. X' [mΩ/m]	Rez. R [mΩ]	Reakt. X [mΩ]	R całkow. [mΩ]	X całkow. [mΩ]	Zs [mΩ]	Ik'min [kA]	Zs x Ia [V]	<	230V		
						ΔU odc. [%]	<	ΔU dop. [%]	ocena	630	-	-	-	3,8	10,8	3,8	10,8	11,4	15,4					ocena
1	ZK-RG	YAKXS 5 x	70	gG	100	1,05	<	1,5	TAK		70	0,44	0,069	61,6	9,66	61,6	9,66	62,4	2,8	36,1	<	230V	TAK	