

Grudziądz dnia: 2024-05-28

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.8.2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na **"Remont drogi gminnej nr 040143 C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. W opisie technicznym i w SST 05.01.04 dla w-wy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości dla kruszywa na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa z WT-4 2010.

2. Dokumentacja techniczna specyfikuje przyjętą kategorię ruchu na KR 1. W Specyfikacji technicznej wymagania dla mieszanek mineralno - asfaltowych są niespójne z tym wymaganiem, gdyż dla warstwy ścieralnej podaje się wymagania właściwości mieszanek dla kategorii ruchu KR3. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu KR1 dla warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zamawiający potwierdza kategorię ruchu KR1 dla warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

Janek Angiewicz